

RISIKOVURDERINGSSKEMA FOR MONTERING AF VINDUESFILM PÅ GLAS

FILM TYPE

*) Bestillingsvare

| KLAR ENKELTLAGSGLAS | KLAR TOLAGS TERMOGLAS | KLAR HÆRDET ENKELT-/TOLAGSGLAS | TONET / LAVENERGI TOLAGSGLAS | TONET / LAVENERGI HÆRDET ENKELT-/TOLAGSGLAS | TRELAGSGLAS |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------------|
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------------|

| Sunlight | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|
| SUN 70 | L | L | L | L | H |

| Palisade | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|
| PD 50 * | H | H | M | H | H |
| PD 45 * | M | M | M | H | H |
| PD 40 * | M | M | L | H | H |
| PD 75 EXT | L | L | L | L | L |

| NightScape | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| NS 35 * | L | M | L | M | H |
| NS 25 * | L | M | L | M | H |
| NS 15 * | L | M | L | M | H |
| NS 07 * | L | M | L | M | H |
| NS 05 * | H | H | M | H | H |

| ScenicView | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|
| SV 50 | L | L | L | L | H |
| SV 35 | L | L | L | L | H |
| SV 25 | L | L | L | L | H |
| SV 10 | L | L | L | L | H |
| SV 50 EXT | L | L | L | L | L |
| SV 25 EXT | L | L | L | L | L |
| SV 10 EXT | L | L | L | L | L |

| DaylightNatural | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|
| DN 60 | L | L | L | L | H |
| DN 50 | L | L | L | L | H |
| DN 35 | L | M | L | M | H |
| DN 20 | M | M | L | M | H |
| DN 35 EXT | L | L | L | L | L |
| DN 20 EXT | L | M | L | M | L |

| SunsetBronze | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|
| SB 30 | L | L | L | L | H |
| SB 20 | L | L | L | L | H |

| SolarSilver | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|
| SS 35 | L | L | L | L | H |
| SS 20 | L | L | L | L | H |
| SS 35 EXT | L | L | L | L | L |
| SS 20 EXT | L | L | L | L | L |

| Specialty Series | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|
| UV CLEAR | L | L | L | L | L |
| WHITE FROST | L | L | L | L | L |
| BLKOUT * | H | H | M | H | H |

L | LAV - lav risiko for glasbrud eller punktering

M | MEDIUM - vinduessystemet skal omhyggeligt inspiceres og evalueres

H | HØJ - det anbefales ikke pga. den høje risiko for glasbrud eller punktering

Vurderingen forudsætter at rudesystemet er i god stand

Disse anbefalinger er kun gyldige for rudesystemer i god stand og det skal fastslås, at det er muligt at installere film. Eventuelle defekter såsom skåret glas, upolerede glaskanter eller dårlig rammekonstruktion, kan øge risikoen for glasbrud betydeligt. Rammen eller genstande inde i rammen, såsom skruer eller søm, må ikke hindre glassets normale termiske udvidelse. Vurderingerne er baseret på følgende kriterier: Max. rudedestr.: 4,5 m² < 6 mm tyk, robuste og funktionelle pakninger, ingen indvendige vinduesbeklædninger, ingen udvendig afskygning, højde under 750 m, ingen aircondition-ventiler ved vinduet, indenfor et temperaturinterval på max 0-38 °C og max projektstørrelse på 185 m².

